


水質試験・検査結果書

令和04年08月03日
第1612号 1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県児湯郡新富町大字新田15569			採水者	柏田 啓太	
	名称	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団企業長			所属	一ツ瀬川営農飲雑用水 広域水道企業団	
水道施設名	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団						
採水地点	東原配水池系、牛掛ポンプ場（浄水）						
採水年月日	令和04年07月26日	気候	前日	晴れ	本日	気温	28.0℃
受託年月日	令和04年07月26日		本日	晴れ		水温	26.7℃
試験検査項目	毎月検査項目	試験検査期間	令和04年07月26日 ~ 令和04年08月03日				

水道法第20条登録水質検査機関(登録番号第10号)
建築物飲料水水質検査業[登録番号 宮崎県3水 第2号]

宮崎市霧島1丁目1番地2

 一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター
 理事長 小田 光男

上記試料の試験・検査結果は次の通りです。

TEL 0985-24-7400

FAX 0985-24-8588

項目名	試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法	別表番号
一般細菌	0CFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒天培地法	別表第1
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法	別表第2
塩化物イオン	3.6mg/L	200mg/L以下	0.2	イオンクロマトグラフ法	別表第13
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	0.3	全有機炭素計測定法	別表第30
pH値	6.6	5.8以上8.6以下	—	ガラス電極法	別表第31
味	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第34
色度	0.5度未満	5度以下	0.5	透過光測定法	別表第36
濁度	0.1度未満	2度以下	0.1	積分球式光電光度法	別表第41
残留塩素	0.1mg/L	====	0.05	DPD法	
以下余白					
判定	上記水質検査については水質基準に適合			試験検査責任者	
特記事項				常務理事 小田 博之	


水質試験・検査結果書

令和04年08月03日
第1613号 1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県児湯郡新富町大字新田15569		採水者	柏田 啓太			
	名称	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団企業長		所属	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団			
水道施設名		一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団						
採水地点		小並配水池系、上永谷農村公園（浄水）						
採水年月日	令和04年07月26日	気候	前日	晴れ		本日	気温	32.0℃
受託年月日	令和04年07月26日		本日	晴れ			水温	28.4℃
試験検査項目		毎月検査項目	試験検査期間		令和04年07月26日～令和04年08月03日			

水道法第20条登録水質検査機関(登録番号第10号)
建築物飲料水水質検査業[登録番号 宮崎県3水 第2号]

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田 光男



上記試料の試験・検査結果は次の通りです。

TEL 0985-24-7400

FAX 0985-24-8588

項目名	試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法	別表番号	
一般細菌	0CFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒天培地法	別表第1	
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法	別表第2	
塩化物イオン	3.6mg/L	200mg/L以下	0.2	イオンクロマトグラフ法	別表第13	
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	0.3	全有機炭素計測定法	別表第30	
pH値	6.7	5.8以上8.6以下	—	ガラス電極法	別表第31	
味	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第33	
臭気	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第34	
色度	0.5度未満	5度以下	0.5	透過光測定法	別表第36	
濁度	0.1度未満	2度以下	0.1	積分球式光電光度法	別表第41	
残留塩素	0.1mg/L	====	0.05	DPD法		
以下余白						
判定	上記水質検査については水質基準に適合				試験検査責任者	
特記事項					常務理事 小田 博之	

水質試験・検査結果書


令和04年08月03日
第1614号 1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県児湯郡新富町大字新田15569				採水者	柏田 啓太	
	名称	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団企業長				所属	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団	
水道施設名	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団							
採水地点	黒坂配水池系、新田原公民館（浄水）							
採水年月日	令和04年07月26日	気候	前日	晴れ		本日	気温	28.0℃
受託年月日	令和04年07月26日		本日	晴れ			水温	27.0℃
試験検査項目	毎月検査項目	試験検査期間		令和04年07月26日～令和04年08月03日				

水道法第20条登録水質検査機関（登録番号第10号）

建築物飲料水水質検査業〔登録番号 宮崎県3水 第2号〕

宮崎市霧島1丁目1番地2
 一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター
 理事長 小田 光男



上記試料の試験・検査結果は次の通りです。

TEL 0985-24-7400

FAX 0985-24-8588

項目名	試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法	別表番号
一般細菌	0CFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒天培地法	別表第1
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法	別表第2
塩化物イオン	3.6mg/L	200mg/L以下	0.2	イオンクロマトグラフ法	別表第13
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	0.3	全有機炭素計測定法	別表第30
pH値	6.6	5.8以上8.6以下	—	ガラス電極法	別表第31
味	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第34
色度	0.5度未満	5度以下	0.5	透過光測定法	別表第36
濁度	0.1度未満	2度以下	0.1	積分球式光電光度法	別表第41
残留塩素	0.1mg/L	====	0.05	DPD法	
以下余白					
判定	上記水質検査については水質基準に適合				試験検査責任者
特記事項					常務理事 小田 博之

水質試験・検査結果書

令和04年08月02日
第1607号 1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県児湯郡新富町大字新田15569			採水者	柏田 啓太				
	名称	一ツ瀬川宮農飲雑用水広域水道企業団企業長			所属	一ツ瀬川宮農飲雑用水広域水道企業団				
水道施設名		一ツ瀬川宮農飲雑用水広域水道企業団								
採水地点		出木取水井 (原水)								
採水年月日		令和04年07月26日		気候	前日	晴れ		本日	気温	26.0℃
受託年月日		令和04年07月26日			本日	晴れ			水温	15.0℃
試験検査項目		クロトスポリウム指標菌		試験検査期間		令和04年07月26日 ~ 令和04年08月02日				
<p>水道法第20条登録水質検査機関(登録番号第10号) 建築物飲料水水質検査業[登録番号 宮崎県3水 第2号]</p> <p style="text-align: center;">宮崎市霧島1丁目1番地2 一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター 理事長 小田 光男</p> <p>上記試料の試験・検査結果は次の通りです。 TEL 0985-24-7400 FAX 0985-24-8588</p>										
項目名		試験検査結果		定量下限値	検査方法		別表番号			
嫌気性芽胞菌		不検出		—	ハンドフォード改良寒天培地法		別添2第1			
大腸菌		不検出		—	特定酵素基質培地法		別添1			
以下余白										
判定		=====							試験検査責任者	
特記事項									常務理事 小田 博之	

水質試験・検査結果書

令和04年08月02日
第1608号 1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県児湯郡新富町大字新田15569				採水者	柏田 啓太		
	名称	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団企業長				所属	一ツ瀬川営農飲雑用水 広域水道企業団		
水道施設名	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団								
採水地点	牛掛取水井 (原水)								
採水年月日	令和04年07月26日	気候	前日	晴れ		本日	気温	26.0 ℃	
受託年月日	令和04年07月26日		本日	晴れ			水温	16.0 ℃	
試験検査項目	クレプトスポリウム指標菌	試験検査期間	令和04年07月26日 ~ 令和04年08月02日						

水道法第20条登録水質検査機関(登録番号第10号)
建築物飲料水水質検査業[登録番号 宮崎県3水 第2号]

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター
 理事長 小田 光男 **理事長印**

上記試料の試験・検査結果は次の通りです。

TEL 0985-24-7400 FAX 0985-24-8588

項目名	試験検査結果	定量下限値	検査方法	別表番号
嫌気性芽胞菌	不検出	—	ハンドフールド改良寒天培地法	別添2第1
大腸菌	不検出	—	特定酵素基質培地法	別添1
以下余白				
判定	=====			試験検査責任者
特記事項				常務理事 小田 博之