水質試験・検査結果書

令和05年03月10日
第4327号　1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県児湯郡新富町大字新田１５５６９				採水者	柏田　啓太	
	名称	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団企業長				所属	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団	
水道施設名		一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団						
採水地点		牛掛取水井（原水）						
採水年月日		令和05年02月28日	気候	前日	晴れ	本日	気温	8.0 ℃
受託年月日		令和05年02月28日		本日	晴れ		水温	15.0 ℃
試験検査項目		特定項目	試験検査期間		令和05年02月28日 ～ 令和05年03月10日			

水道法第２０条登録水質検査機関（登録番号第１０号）
建築物飲料水水質検査業［登録番号　宮崎県３水　第２号］

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人　宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田　光男
TEL 0985-24-7400　FAX 0985-24-8588

上記試料の試験･検査結果は次の通りです。

項目名	試験検査結果	定量下限値	検査方法	別表番号
硫酸イオン	6.4mg/L	0.1	イオンクロマトグラフ法	－
カルシウム	6.6mg/L	0.5	誘導結合プラズマ－質量分析法	－
電気伝導率	68μS/cm	1	電極法	－
以下余白				

判　定	==========	試験検査責任者
特記事項		常務理事　小田　博之

水質試験・検査結果書

令和05年03月10日
第4326号　1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県児湯郡新富町大字新田１５５６９			採水者	柏田　啓太		
	名称	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団企業長			所属	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団		
水道施設名		一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団						
採水地点		串木取水井（原水）						
採水年月日		令和05年02月28日	気候	前日	晴れ	本日	気温	8.0 ℃
受託年月日		令和05年02月28日		本日	晴れ		水温	16.0 ℃
試験検査項目		特定項目	試験検査期間		令和05年02月28日 ～ 令和05年03月10日			

水道法第２０条登録水質検査機関(登録番号第１０号)
建築物飲料水水質検査業[登録番号　宮崎県３水　第２号]

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人　宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田　光男
TEL 0985-24-7400　FAX 0985-24-8588

上記試料の試験･検査結果は次の通りです。

項目名	試験検査結果	定量下限値	検査方法	別表番号
硫酸イオン	6.8mg/L	0.1	イオンクロマトグラフ法	—
カルシウム	6.8mg/L	0.5	誘導結合プラズマ-質量分析法	—
電気伝導率	78μS/cm	1	電極法	—
以下余白				

判　定	==========	試験検査責任者
特記事項		常務理事　小田　博之