# 水質試験・検査結果書

令和06年10月01日
第2353号　1/1 頁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 依頼者 | 住所 | 宮崎県児湯郡新富町大字新田１５５６９ | 採水者 | 柏田　啓太 |
| | 名称 | 一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団企業長 | 所属 | 一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団 |
| 水道施設名 | | 一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団 | | |
| 採水地点 | | 東原配水池系、牛掛ポンプ場 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 令和06年09月18日 | 気候 | 前日 | 晴れ | 本日 | 気温 | 25.0 ℃ |
| 受託年月日 | 令和06年09月18日 | | 本日 | 曇 | | 水温 | 27.9 ℃ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 試験検査項目 | 水質管理目標設定項目 | 試験検査期間 | 令和06年09月18日 ～ 令和06年10月01日 |

水道法第２０条登録水質検査機関(登録番号第１０号)
建築物飲料水水質検査業[登録番号　宮崎県３水　第２号]

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人　宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田　光男
TEL 0985-24-7400　FAX 0985-24-8588

上記試料の試験･検査結果は次の通りです。

| 項目名 | 試験検査結果 | 基準値 |
|---|---|---|
| 亜塩素酸 | 0.06mg/L未満 | 目標値0.6mg/L以下 |
| ジクロロアセトニトリル | 0.001mg/L未満 | 目標値0.01mg/L以下(暫定) |
| 抱水クロラール | 0.002mg/L未満 | 目標値0.02mg/L以下(暫定) |
| 臭気強度（ＴＯＮ） | 1未満 | 目標値3以下 |
| 腐食性（ランゲリア指数） | -2.0 | 目標値-1程度以上～0 |
| **以下余白** | | |

| | | |
|---|---|---|
| 特記事項 | | 試験検査責任者<br>常務理事　伊豆　雅広 |