水質試験・検査結果書

令和08年01月30日
第3377号　1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県児湯郡新富町大字新田１５５６９			採水者	中武　幸次	
	名称	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団企業長			所属	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団	
水道施設名	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団						
採水地点	串木取水井(原水)						
採水年月日	令和08年01月27日	気候	前日	晴れ	本日	気温	9.0 ℃
受託年月日	令和08年01月27日		本日	晴れ		水温	19.0 ℃
試験検査項目	ｸﾘｱﾞﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌	試験検査期間	令和08年01月27日 ～ 令和08年01月30日				

水道法第２０条登録水質検査機関(登録番号第１０号)
建築物飲料水水質検査業[登録番号　宮崎県３水　第２号]

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人　宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田　光男
TEL 0985-24-7400　FAX 0985-24-8588

上記試料の試験・検査結果は次の通りです。

項目名	試験検査結果	定量下限値	検査方法	別表番号
嫌気性芽胞菌	不検出	—	ハンドフォード改良寒天培地法	別添２第１
大腸菌	不検出	—	特定酵素基質培地法	別添1
以下余白				

判　定	==========	試験検査責任者
特記事項		常務理事　伊豆　雅広

水質試験・検査結果書

令和08年01月30日
第3378号　1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県児湯郡新富町大字新田１５５６９				採水者	中武　幸次	
	名称	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団企業長				所属	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団	
水道施設名	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団							
採水地点	牛掛取水井　（原水）							
採水年月日	令和08年01月27日	気候	前日	晴れ	本日	気温	9.0 ℃	
受託年月日	令和08年01月27日		本日	晴れ		水温	15.0 ℃	
試験検査項目	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌	試験検査期間	令和08年01月27日 ～ 令和08年01月30日					

水道法第２０条登録水質検査機関（登録番号第１０号）
建築物飲料水水質検査業［登録番号　宮崎県３水　第２号］

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人　宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田　光男
TEL 0985-24-7400　FAX 0985-24-8588

一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター 理事長印

上記試料の試験・検査結果は次の通りです。

項目名	試験検査結果	定量下限値	検査方法	別表番号
嫌気性芽胞菌	不検出	—	ハンドフォード改良寒天培地法	別添２第１
大腸菌	不検出	—	特定酵素基質培地法	別添1
以下余白				

判　定	==========	試験検査責任者
特記事項		常務理事　伊豆　雅広