

水質試験・検査結果書

令和07年12月25日
第2974号 1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県児湯郡新富町大字新田15569			採水者	柏田 啓太		
	名称	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団企業長			所属	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団		
水道施設名		一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団						
採水地点		東原配水池系、牛掛ポンプ場（浄水）						
採水年月日	令和07年12月16日	気候	前日	晴れ	本日	気温	6.0℃	
受託年月日	令和07年12月16日		本日	晴れ		水温	16.3℃	
試験検査項目	省略不可能項目		試験検査期間		令和07年12月16日～令和07年12月25日			

水道法第20条登録水質検査機関(登録番号第10号)

建築物飲料水水質検査業[登録番号 宮崎県3水 第2号]

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田 光男

上記試料の試験・検査結果は次の通りです。

TEL 0985-24-7400

FAX 0985-24-8588

項目名	試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法	別表番号
一般細菌	OCFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒地培地法	別表第1
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法	別表第2
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光度法	別表第12
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	0.004	イオンクロマトグラフ法	別表第13
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9mg/L	10mg/L以下	0.1	イオンクロマトグラフ法	別表第13
塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	0.06	イオンクロマトグラフ法	別表第16の2
クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析法	別表第17の2
クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
ジクロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析法	別表第17の2
ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光度法	別表第18
総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
トリクロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析法	別表第17の2
ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	別表第14
ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下	0.008	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法	別表第19の2
塩化物イオン	2.8mg/L	200mg/L以下	0.2	イオンクロマトグラフ法	別表第13
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	0.3	全有機炭素計測定法	別表第30
pH値	6.4	5.8以上8.6以下	5.8	ガラス電極法	別表第31
味	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第34
色度	0.5度未満	5度以下	0.5	透過光測定法	別表第36
濁度	0.1度未満	2度以下	0.1	積分球式光電光度法	別表第41
残留塩素	0.1mg/L	=====	0.05	DPD法	
以下余白					

判定

上記水質項目については水質基準に適合

試験検査責任者

特記事項

常務理事 伊豆 雅広

水質試験・検査結果書

令和07年12月25日
第2975号 1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県児湯郡新富町大字新田15569				採水者	柏田 啓太	
	名称	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団企業長				所属	一ツ瀬川営農飲雑用水 広域水道企業団	
水道施設名		一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団						
採水地点		小並配水池系、上永谷農村公園（浄水）						
採水年月日	令和07年12月16日	気候	前日	晴れ	本日	気温	11.0℃	
受託年月日	令和07年12月16日		本日	晴れ		水温	18.1℃	
試験検査項目	省略不可能項目		試験検査期間		令和07年12月16日～令和07年12月25日			
水道法第20条登録水質検査機関（登録番号第10号） 建築物飲料水水質検査業[登録番号 宮崎県3水 第2号] 宮崎市霧島1丁目1番地2 一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター 理事長 小田 光男								
上記試料の試験・検査結果は次の通りです。 TEL 0985-24-7400 FAX 0985-24-8588								
項目名	試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法	別表番号			
一般細菌	OCFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒天培地法	別表第1			
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法	別表第2			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポスト カラム吸光度法	別表第12			
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	0.004	イオンクロマトグラフ法	別表第13			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9mg/L	10mg/L以下	0.1	イオンクロマトグラフ法	別表第13			
塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	0.06	イオンクロマトグラフ法	別表第16の2			
クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析 計法	別表第17の2			
クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマ トグラフ-質量分析法	別表第14			
ジクロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析 計法	別表第17の2			
ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマ トグラフ-質量分析法	別表第14			
臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポスト カラム吸光度法	別表第18			
総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマ トグラフ-質量分析法	別表第14			
トリクロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析 計法	別表第17の2			
ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマ トグラフ-質量分析法	別表第14			
ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマ トグラフ-質量分析法	別表第14			
ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下	0.008	誘導体化-高速液体クロマト グラフ法	別表第19の2			
塩化物イオン	2.9mg/L	200mg/L以下	0.2	イオンクロマトグラフ法	別表第13			
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	0.3	全有機炭素計測定法	別表第30			
pH値	6.5	5.8以上8.6以下	5.8	ガラス電極法	別表第31			
味	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第33			
臭気	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第34			
色度	0.5度未満	5度以下	0.5	透過光測定法	別表第36			
濁度	0.1度未満	2度以下	0.1	積分球式光電光度法	別表第41			
残留塩素	0.1mg/L	=====	0.05	DPD法				
以下余白								
判定	上記水質項目については水質基準に適合				試験検査責任者			
特記事項					常務理事 伊豆 雅広			

水質試験・検査結果書

令和07年12月25日
第2976号 1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県児湯郡新富町大字新田15569				採水者	柏田 啓太	
	名称	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団企業長				所属	一ツ瀬川営農飲雑用水 広域水道企業団	
水道施設名		一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団						
採水地点		黒坂配水池系、新田原公民館（浄水）						
採水年月日	令和07年12月16日	気候	前日	晴れ	本日	気温	13.0℃	
受託年月日	令和07年12月16日		本日	晴れ		水温	18.3℃	
試験検査項目	省略不可能項目		試験検査期間		令和07年12月16日～令和07年12月25日			
水道法第20条登録水質検査機関（登録番号第10号） 建築物飲料水水質検査業〔登録番号 宮崎県3水 第2号〕 宮崎市霧島1丁目1番地2 一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター 理事長 小田 光男								
上記試料の試験・検査結果は次の通りです。 TEL 0985-24-7400 FAX 0985-24-8588								
項目名	試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法	別表番号			
一般細菌	OCFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒天培地法	別表第1			
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法	別表第2			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポスト カラム吸光度法	別表第12			
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	0.004	イオンクロマトグラフ法	別表第13			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9mg/L	10mg/L以下	0.1	イオンクロマトグラフ法	別表第13			
塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	0.06	イオンクロマトグラフ法	別表第16の2			
クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析 計法	別表第17の2			
クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロ マトグラフ-質量分析法	別表第14			
ジクロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析 計法	別表第17の2			
ジブromクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロ マトグラフ-質量分析法	別表第14			
臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポスト カラム吸光度法	別表第18			
総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロ マトグラフ-質量分析法	別表第14			
トリクロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析 計法	別表第17の2			
ブromジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロ マトグラフ-質量分析法	別表第14			
ブromホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロ マトグラフ-質量分析法	別表第14			
ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下	0.008	誘導体化-高速液体クロマト グラフ法	別表第19の2			
塩化物イオン	2.8mg/L	200mg/L以下	0.2	イオンクロマトグラフ法	別表第13			
有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.3mg/L未満	3mg/L以下	0.3	全有機炭素計測定法	別表第30			
pH値	6.4	5.8以上8.6以下	5.8	ガラス電極法	別表第31			
味	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第33			
臭気	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第34			
色度	0.5度未満	5度以下	0.5	透過光測定法	別表第36			
濁度	0.1度未満	2度以下	0.1	積分球式光電光度法	別表第41			
残留塩素	0.1mg/L	=====	0.05	DPD法				
以下余白								
判定	上記水質項目については水質基準に適合				試験検査責任者			
特記事項					常務理事 伊豆 雅広			